

原平中荷水务有限公司 出口故障报告

忻州市环境监控中心：

今日在线监测运营商来我公司巡检发现我公司 2018 年 5 月 13 日 0:00、2:00、20:00, 5 月 14 日 4:00、8:00、20:00, 5 月 15 日 2:00—8:00 期间氨氮数据出现超标现象；5 月 15 日 0:00—4:00 期间总氮数据出现超标现象，经运营商现场检查发现由于我公司采样泵过滤网污泥堆积严重，采样泵吸入污泥导致，后对采样泵过滤网进行清洗后，恢复正常。

特此报告

原平中荷水务有限公司

2018 年 5 月 15 日



附：清洗采样泵照片